

Doporučené veľkosti špirál, radiátory oblé:

**Tepelný výkon Q [W] pre teplotnú látku voda podľa DIN EN 442**

Typové označenie	Výška H [mm]	Dĺžka L [mm]	Rozteč závitov [mm]	t <sub>1</sub> /t <sub>2</sub> [°C]	Q[W] pro t <sub>i</sub> [°C]			Teplotný exponent n [-]	Objem vody n [l]	Doporučený príkon el. špirály. [W]
					20	22	24			
KDO 450 / 720	720	450	408	90/70	450	432	414	1,2347	3,6	200
				75/65	360	342	324			
				55/45	191	176	160			
KDO 600 / 720	720	600	558	90/70	604	579	554	1,2507	4,35	300
				75/65	481	457	433			
				55/45	254	233	212			
KDO 750 / 720	720	750	708	90/70	759	727	695	1,2666	5,1	300
				75/65	602	572	542			
				55/45	315	289	263			
KDO 450 / 960	960	450	408	90/70	562	538	515	1,2564	4,53	300
				75/65	447	424	402			
				55/45	235	216	196			
KDO 600 / 960	960	600	558	90/70	752	720	689	1,2607	5,51	300
				75/65	597	567	538			
				55/45	314	288	262			
KDO 750 / 960	960	750	708	90/70	943	903	864	1,2651	6,49	400
				75/65	749	711	674			
				55/45	392	359	327			
KDO 450 / 1320	1320	450	408	90/70	752	720	688	1,2908	6	400
				75/65	594	564	534			
				55/45	307	281	255			
KDO 600 / 1320	1320	600	558	90/70	1003	960	918	1,2767	7,35	500
				75/65	795	754	714			

údaje pre faktúry: **AQUACENTRUM SK s.r.o.** Žilinská 49, 921 01 Piešťany SLOVENSKO

IČO : 36236560

IČ DPH: SK2020170460

Banka: ČSOB a.s. Piešťany č. : 84969213 / 7500

firma registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava 16.3.2000 odd. s.r.o. vl.č. 11964/T Základné imanie:8 299 €

				55/45	414	379	345			
KDO 750 / 1320	1320	750	708	90/70	1253	1201	1149	1,2626	8,7	600
				75/65	996	946	896			
				55/45	522	479	436			
KDO 450 / 1680	1680	450	408	90/70	956	915	875	1,2781	7,6	500
				75/65	757	719	681			
				55/45	394	361	328			
KDO 600 / 1680	1680	600	558	90/70	1277	1223	1170	1,273	9,3	600
				75/65	1013	961	911			
				55/45	528	484	440			
KDO 750 / 1680	1680	750	708	90/70	1599	1531	1465	1,2678	11	700
				75/65	1269	1205	1141			
				55/45	664	608	554			
KDO 450 / 1840	1840	450	408	90/70	1090	1042	996	1,3063	8,7	500
				75/65	859	814	770			
				55/45	441	403	365			
KDO 600 / 1840	1840	600	558	90/70	1452	1390	1329	1,2853	10,7	700
				75/65	1148	1090	1032			
				55/45	596	545	496			
KDO 750 / 1840	1840	750	708	90/70	1812	1736	1661	1,2643	12,7	900
				75/65	1439	1367	1295			
				55/45	754	691	630			

### Koeficienty pre prepočet tepelných výkonov pre napojenie vykurovacích telies do vykurovacej sústavy

- Zapojenie jednostranné: pozri tabuľku  $f_x = 1,0$
- Zapojenie uhlopriečne:  $f_x = 1,011$
- Zapojenie zdola dole:  $f_x = 0,959$
- Zapojenie spodné stredové SP (50 mm):  $f_x = 0,892$

údaje pre faktúry: **AQUACENTRUM SK s.r.o.** Žilinská 49, 921 01 Piešťany SLOVENSKO

IČO : 36236560

IČ DPH: SK2020170460

Banka: ČSOB a.s. Piešťany č.: 84969213 / 7500

firma registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava 16.3.2000 odd. s.r.o. vl.č. 11964/T Základné imanie: 8 299 €